



**Legenda:**

- Nový stožár VO + svítilno Schröder ATOS 70 W
- Nový stožár VO + svítilno Schröder ATOS 70 W
- Stávající stožár VO
- Uzemnění drát FeZn ø 10 mm<sup>2</sup>
- Čerňáčka TR PE ø 110

Napěťová soustava: 3PEN - 50Hz, 400V/7N-C  
 Ochrana samostatným odpojením od sítě je zabezpečena v soustavě NN, dle ČSN 33 2000-4-41.  
 Kabely uloženy s krytím 600mm pod chodníkem. V místech pod komunikací a vjezdy uloženy do PE chráněných ø110mm, pod komunikací s krytím 1000mm.  
 Kabely budou uloženy dle ČSN 33200-5-52 a ČSN 73 6005. Před započetím prací je třeba, aby investor zajistil vytýčení a ochranu stávajících sítí.

- LEGENDA:**
- OSA KOMUNIKACE
  - CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK Š = 0,05 M
  - SILNIČNÍ OBRUBNÍK BETONOVÝ Š = 0,15 M
  - ZAMĚŘENÁ HRANA TERÉNU, KOMUNIKACE, OBJEKTŮ ZÁBRADLÍ
  - KRYT VOZOVKY: ASFALT
  - KRYT CHODNÍKU: ASFALT
  - KRYT PŮVRCHU PARKOVIŠTĚ: BETONOVÁ DLAŽBA
  - ODVODŇOVACÍ ŽLAB
  - KRYT CHODNÍKU: RELIEFNÍ BETONOVÁ DLAŽBA
  - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BILÉ/ŽLUTÉ
  - OPĚRNÁ ZEĎ
  - SNÍŽENÝ ORUBNÍK
  - PLOCHA ZELENĚ
  - HRANICE ČÍSLO PARCELY (BUDOVY) V KATASTRÁLNÍ MAPĚ
  - SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
- CETIN — TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ CETIN
  - — PODZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ Distribuce a.s.
  - — PODZEMNÍ VEDENÍ VN ČEZ Distribuce a.s.
  - — PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NÍZKOTLAKÉ GasNet s.r.o.
  - — PLYNOVODNÍ POTRUBÍ VYSOKOTLAKÉ GasNet s.r.o.
  - — KANALIZACE Středočeské vodárny, a.s.
  - — VODOVOD Středočeské vodárny, a.s.
  - — Vedení UPC

Souřadnicový systém: S-JTSK  
 Výškový systém: Bpv

ZADAVATEL: <b>Město Mělník</b> náměstí Míru 1, Mělník 276 01			
ZPRACOVATEL: <b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b> U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 21 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz			
VYPRACOVAL: Ing. Martin Koudelka	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY: Ing. Martin Koudelka	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Martin Koudelka	
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	OKRES: MĚLNÍK	OU: MĚLNÍK	Č. ZAKÁZKY: ZAK-2016-23
AKCE: „PD - modernizace komunikace a chodníků Tyršova - Legionářů a Na Podhoří“			STUPĚŇ: DUR+DSP
Část PD - Modernizace komunikace ulice Na Podhoří včetně nového parkoviště D.1.1. - Objekty pozemních komunikací			DATUM: 05/2018
OBSAH: <b>SITUACE</b>			MĚŘÍTKO: 1 : 250
			FORMÁT: 6x4
			ČÁST: <b>D.1.1.2</b>
			Č. SLOŽKY: <b>1</b>

Document to be used only in accordance with the project agreement. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the project service company.